



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OSTROŁĘCE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

znak: BI.ZUZ.5.4210.71.2020.JT

(00)659007731742953912



Ostrołęka 24.06.2020 r.

**URZĄD GMINY
STARY LUBOTYŃ**

Wpłynęło
dnia 2020 -06- 25

Nr 1444 podpis.....

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt. 65, art. 388 ust.1 pkt. 1, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, art. 133 ust. 1, art. 135 ust.1 pkt. 1, art. 121 ust. 3, art. 127, art. 128, art. 129, art. 136, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni wierconych 1 i 2 służących do poboru wody podziemnej na potrzeby projektowanego ujęcia wody podziemnej na dz. geod. nr 156/1, w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

orzeka m:

- I. Udzielam Gminie Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni wierconych 1 i 2 służących do poboru wody podziemnej na potrzeby projektowanego ujęcia wody podziemnej na dz. geod. nr 156/1, w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie o następujących parametrach:

lokalizacja:	działka o nr ew. 156/1, w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
głębokość:	94,0 m, każda ze studni,
rzędna wysokościowa:	123,5 m n.p.m.,
poziom stratygraficzny:	czwartorzęd,
zaflirtowanie:	kolumna filtrowa PVC o następującej średnicy i wymiarach: <ul style="list-style-type: none">•rura nadfiltrowa Ø 280 mm dług. - 50,0 m,•rura nadfiltrowa Ø 225 mm dług. - 24,0 m,•część robocza Ø 225 mm dług. - 16,0 m,•rura podfiltrowa Ø 225 mm dług. 4,0 m, część robocza filtra – filtr perforowany (szczelina 5mm), owinięty siatką filtracyjną, dokoła filtra zostanie wykonana obsypka filtracyjna.
obudowa:	powłoka z laminatów poliestrowo- szklanych, na podłożu betonowym, podstawa obudowy o wymiarach długość 1,6 m, szerokość 1,10 m, grubość 0,10 m pokrywa obudowy o wymiarach zewnętrznych długość 1,46 m, szerokość 0,90, wysokość 1,35 m,
rodzaj pompy:	agregat pompowy o wydajności eksploatacyjnej do 50 m ³ /h.

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) urządzenia wodnego – otworu studziennego SW 1:
X:5864192,7 Y:8363462,2

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) urządzenia wodnego – otworu studziennego SW 2:
X:5864190,9 Y:8363476,7

II. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) wykonanie obudowy studni z powłok z laminatów poliestrowo- szklanych, na podłożu betonowym, podstawa obudowy o wymiarach długość 1,6 m, szerokość 1,10 m, grubość 0,10 m pokrywa obudowy o wymiarach zewnętrznych długość 1,46 m, szerokość 0,90, wysokość 1,35 m, każda ze studni,
- 2) umieszczenie w studni agregatu pompowego o wydajności do 50 m³/h, w każdej ze studni,
- 3) umieszczenie w każdej studni, na przewodzie tłocznym wodomierza rejestrującego ilość pobieranej wody,
- 4) otwór wiertniczy zabudować kolumną filtrową PVC średnicy 280 mm, i 225 mm,
- 5) utrzymywania w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń służących do poboru wody, nie przekraczania wydajności eksploatacyjnej każdej ze studni,
- 6) doprowadzenie terenu przyległego do otworu studziennego do stanu pierwotnego,
- 7) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
- 8) utrzymywania w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym otworu studziennego, urządzeń służących do poboru wody,
- 9) informowania organu wydającego pozwolenia wodnoprawne o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności o zaprzestaniu eksploatacji studni lub jej likwidacji.

Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- 1) w przypadku wystąpienia awarii każdej studni, lub zanieczyszczenia w niej wody należy wyłączyć studnię z eksploatacji i powiadomić wyspecjalizowany zakład studniarski oraz uprawnionego geologa w celu usunięcia skutków awarii,
- 2) w przypadku rezygnacji z eksploatacji studni lub awarii uniemożliwiającej jej dalszą pracę należy zdemontować armaturę pompową, otwór studzienny zabezpieczyć pokrywą i podjąć działania na rzecz likwidacji otworu,

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust.4 ustawy *Prawo wodne*).

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli ubiegający się o to pozwolenie nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni wierconych 1 i 2 służących do poboru wody podziemnej na potrzeby projektowanego ujęcia wody podziemnej na dz. geod. nr 156/1, w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie wszczęto na wniosek Wójta Gminy Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń.

Do wniosku zgodnie z wymogami dołączono wymaganą dokumentację.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest urządzeń wodnych tj. studni wierconych 1 i 2 służących do poboru wody podziemnej na potrzeby projektowanego ujęcia wody podziemnej na dz. geod. nr 156/1, w miejscowości Podbiele, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie. Studnie 1 i 2 zaopatrywały będą w wodę ujęcie wodociągowe w miejscowości Podbiele na potrzeby gminy Stary Lubotyń.

W obudowach zostaną zainstalowane, głowica studni z orurowaniem, manometr, wodomierz, skrzynka elektryczna, przepustnica zwrotna i przepustnica zaporowa, kominek wentylacyjny i wlot powietrza. W studniach zainstalowane zostaną agregaty pompowe o wydajności eksploatacyjnej do 50 m³/h. Agregat pompowy będzie wprowadzony do otworów studziennych na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Urządzeniem pomiarowym związanym z funkcjonowaniem ujęcia będzie wodomierz. Na podstawie zainstalowanego urządzenia prowadzony będzie rejestr ilości pobranej wody. Ujęcie ujmuje warstwę wodonośną występującą na poziomie utworów czwartorzędowych.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez powiadomienie stron postępowania, a także poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Lubotyń oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Na podstawie art. 389 pkt. 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie do treści art. 16 pkt. 65 lit. d ustawy Prawo wodne jako urządzenia wodne rozumie się obiekty do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych. Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Satry Lubotyń
Stary Lubotyń 42
07-303 Stary Lubotyń
2. ZUZ a/a



Z UP. DYREKTORA
Łukasz Budniak
z-ca Dyrektora

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
 - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - 1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - 2) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)